

40

**Перечень ГРП (ШРП) входное, выходное давление, адреса, пропускная способность.**

№ п/п	Адрес ГРП (ШРП)	Давление вх.		Дав. вых.	регулятор	Пропу ская способ ность
		Мах Р	Раб Р			
1	г.Нытва, ул.Володарского 88	1,2	0,9	0,002	РДНК-У	750
2	г.Нытва ул.К.Симонова 16/5	1,2	0,9	0,002	РДБК 1-50	4541
3	г.Нытва ул.Октября 33	0,6	0,56	0,002	РДНК-400М	600
4	г.Нытва, ул.Ширинкина 27	0,6	0,56	0,002	РДБК 1-50	3178
5	г.Нытва ул.К.Симонова 16/5	1,2	0,9	0,4	РДБК 1п-50	4541
6	г.Нытва, пр-т Ленина 10	0,6	0,56	0,002	РДНК - 1000	900
7	г.Нытва, пр-т Ленина 30	0,6	0,56	0,002	РДНК - 1000	900
8	г.Нытва, ул.Заводская 2	0,6	0,56	0,002	РДНК - 1000	900
9	г.Нытва, ул.Буденого 33	0,6	0,56	0,002	РДК-50Н	800
10	г.Нытва, ул. Октября 15	0,6	0,56	0,002	РДНК-32/6	105
11	п.Новоильинский (пож.часть)	1,2	0,9	0,4	РДБК 1п-50	4541
12	п.Новоильинский, ул.Ленина 31б	0,6	0,4	0,002	РДБК 1п-50	3178
14	п.Уральский, ул.Лесная 24	1,2	0,9	0,002	РДБК 1-50	4541
15	п.Уральский, ул.Молодежная 1а	1,2	0,9	0,002	РДБК 1-50	4541
16	с.Григорьевское (кот.села) <b>(ЗАКОНСЕРВИРОВАН)</b>	1,2	0,7	0,4	РДБК 1п-50	3632
17	с.Григорьевское (пекарня)	1,2	0,7	0,002	РДБК 1-50	3632
18	с.Григорьевское (кот.школы)	1,2	0,7	0,4	РДБК 1п-50	3632
19	д.Н.Станция, ул.Вокзальная	1,2	0,9	0,4	РДБК 1п-50	4541
20	д.Н.Станция, ул.Мира	0,6	0,4	0,002	РДНК 400	300
21	д.Н.Гаревая ул.Молодежная 5	0,6	0,56	0,002	РДНК - 1000	900
22	ст.Чайковская, ул.Строителей <b>ГРПБ</b>	1,2	1,2	0,2 0,002	РДГ50В/35 РДГ50Н/45	4050 7100
23	п.Уральский ГРП	1,2	0,9	0,4	РДБК1-200/105В	47250
25	г.Нытва, ул.Комарова 2	0,6	0,56	0,002	РДНК - 1000	900
26	г.Нытва, "Пермский свинокомплекс"	0,6	0,56	0,003	РДНК-50	800
27	г.Нытва, ул.Комарова 11	0,6	0,56	0,002	РДГК-10М	60
28	г.Нытва, отворот на д.Заполье	1,2	0,9	0,4	РДБК 1П-50	4541
29	д.Белобородово, ул.Полевая	0,6	0,4	0,002	РДНК - 1000	600
30	с.Шерья, ул.Некрасова 2	0,6	0,4	0,002	РДНК-50	600
31	д.Залог (зерно.комплекс)	0,6	0,4	0,004	РДНК - 1000	600
32	г.Нытва, ул.Бебеля	0,6	0,56	0,002	РДБК - 50	3178
33	д.Числы (зерно.комплекс)	0,6	0,4	0,004	РДНК 400	300
34	г.Нытва, ул.Г.Каменского (Прогресс)	0,6	0,56	0,002	РДУ - 32/с	105
35	г.Нытва ул.Буденого 35а (Мясокомбинат)	0,6	0,56	0,002	РДНК-32/6	105
36	п.Новоильинский (Агатис Док)	1,2	0,9	0,002	РДУ - 32	232
37	г.Нытва, ул.Строительная	0,6	0,4	0,002	РДБК 1-50	3178
38	с.Шерья, ул.Уральская 7	0,6	0,4	0,002	РДБК1-50/35	3178
39	с.Шерья "Храм"	0,6	0,4	0,002	РДНК - 32	70
40	г.Нытва, ул.Луговая 26	0,6	0,4	0,002	РДНК 400	300



№ п/ п	Адрес ГРП (ШРП)	Давление вх.		Дав л. Вых .	Регулятор	Пропус кная способ ность
		Мах Р	Раб Р			
41	г.Нытва ООО"Шерья" (Прогресс)	0,6	0,56	0,002	РДНК - 1000	900
42	г.Нытва, ул.Павлова	0,6	0,56	0,002	РДНК - 1000	900
43	г.Нытва, ул.К.Либнехта 122 (Контракт)	1,2	0,9	0,002	РДБК-У	6500
44	г.Нытва ООО"Шерья" ("Прогресс"фермы КРС)	0,6	0,56	0,002	РДНК 400М	600
45	г.Нытва, ул.Королева (Жданова)	0,6	0,56	0,002	РДБК 1-50/30Н	4541
46	г.Нытва, ул.Буденного 38в	0,6	0,56	0,002	РДГК-10	15,5
47	г.Нытва, пр-т Ленина 21а (магазин)	0,6	0,56	0,002	РДГД-20	40
48	трасса М7 Волга, кафе "Пельменная"	0,6	0,4	0,002	РДГД-20М	70
49	трасса М7 Волга, кафе "Караван"	0,6	0,4	0,002	РДГД-20М	70
50	г.Нытва ул.Свердлова	0,6	0,56	0,002	РДБК 1-50 РДБК 1П-50	3178
51	г.Нытва ул. К.Либнехта 122г	1,2	0,9	0,002	РДНК – 32/3	64
52	г.Нытва ул. К.Либнехта 122в	1,2	0,9	0,002	РДУ-32	300
53	г.Нытва ул.К.Маркса 71	0,6	0,56	0,002	РДНК – 32/3	30
54	д. Числы	0,6	0,4	0,002	РДНК – 50	630
55	д. Черемушки	1,2	0,9	0,002	РДГ-50Н/30	3040
56	с. Шерья МРП	0,6	0,4	0,002	РДНК – 50/400	200
57	с. Мокино (не введен в эксплуатацию)	1,2	0,7	0,3	РДБК 1П– 50	5200

Мастер Нытвенского управления \_\_\_\_\_ Ширинкин Н.Ю.

« 14 » марта 2016 г.

